

3.2 Kortlægning af komponenter

Samlet kapacitets- og dimensionerings forhold. Indvinding – behandling – reservoir – udpumpning	
Indvindingskapacitet m ³ /t :	50 m³
Behandlingskapacitet m ³ /t	30 m ³
Beholdningskapacitet m ³ 30 pct. af maks. døgnforbrug	700m ³
Udpumpningskapacitet i m ³ /t	50 m ³ /t
Forbrug - Årlig i m ³ Forbrugere	59534 m ³
Døgn middel forbrug i m ³ Maks. Døgnforbrug i m ³	145 m ³ ?
Time middel forbrug i m ³ Maksimum timeforbrug m ³	11 m,3
Normal døgnproduktion Maksimum døgnproduktion	145 m ³

STAMDATA	
Vandforsyningens Navn	Ørum Djurs Vandværk A.m.b.a.
Vandforsyningens CVR / P nummer:	35201092
Kommune	Norddjurs Kommune
Adresse	Engtoften 6 8586 Ørum Djurs
Kontaktperson	Thorkild Rasmussen
Telefon nummer kontaktperson	61601506
E-mail kontaktperson	orumvand@nrdn.dk
Formand for vandværket	Thorkild Rasmussen
Telefon nummer til formand	61 60 15 06
Jupiter ID	00078986
Indvindingstilladelse (m ³ /år, udløbsdato)	76,000 m ³ 15. juli 2017
Kommunalt tilsyn udført	2010
Indvinding seneste år (m ³)	62,183 m ³
Antal forbrugere, opgjort efter antal målere	440
Prøvetagningssteder (angiv steder og bemærkninger)	*)
Bemærkninger, handling, m.m.	
*) det anbefales at finde 10 steder, hvor der kan udtages analyser	

BAGGRUNDSDATA	
	Vurdering, detaljer, bemærkninger
Grænseværdier for mikrobiologiske eller kemiske parametre for vandkvaliteten på drikkevandet er overholdt	JA
Ledelsessystemer	Indføres
Er lovpligtigt kontrolprogram gennemført og er det fulgt?	JA
Udføres egenkontrol for bakterier	NEJ
Tilstandsrapport fra eksterne rådgivere	Nej
Beredskabsplan	Ja
Nødforsyning (vand)	Andet Vandværk / Glesborg
Nødforsyning (strøm)	JA
Vedligeholdelsesplan	JA
Information til forbrugere	Via hjemmeside
Dato for sidste godkendte takstblad	2014
Forsikringer	Tryg/ FVD
Samlet vurdering	God
Bemærkninger, handling, m.m.	
<p>1) Vedligeholdelsesplanen bør omfatte boring, råvandsledning, produktionsbygning, rentvandsbeholder, udpumpningsanlæg og ledningsnet.</p> <p>2) Information til forbrugerne om vandets kvalitet</p>	

KORTLÆGNING INDVINDINGSOPLAND OG KILDEPLADS	
Indvindingsopland:	Vurdering, detaljer, bemærkninger
Naturlig beskyttelse	Udmærket- Ler Kalk
Udseende	God
Forureningskilder	Ikke truet
Kortlægning	Ja
Udarbejdet indsatsplan	Foreligge ingen tidramme
Er indsatsplan fulgt	-
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) - størrelse	Ca. 5,5 ha
Samlet vurdering	God
Kildeplads:	Vurdering, detaljer, bemærkninger
Grundareal	1125 m2
Aflåsning	Ja
Hegn	JA
Beplantning	Græs
Samlet vurdering	